



VKF Technische Auskunft Nr. 18203

Inhaber /-in

Karl Beckmann Kamin- und Schornsteintechnik GmbH -
Grambartstrasse 24-26
30165 Hannover
Germany

Hersteller /-in**Gruppe**

443 - Abgasanlagen aus Metall

Produkt

KB-DW

Beschreibung

Abgasanlagensystem doppelwandig aus bestehend aus:
Innenrohr, Werkstoff Nr. 1.4404, 1.4571 ab 0,6mm,
Wärmedämmung Mineralwolle D=30mm, RD=105kg/m3,
Aussenrohr, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4016 ab 0,6mm.
Durchmesser: 113mm - 600mm

Anwendung

Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

Unterlagen

MPA NRW, Dortmund: PB '33 0428 2 92' (25.07.1994); TÜV Süd, München: PB 'AG 239' (22.03.1995), PB '120 0887' (02.05.1995); MPA NRW, Dortmund: PB '31 000 2272' (16.08.2005); TÜV Süd, München: PB 'A 1133-00/03' (30.04.2003); Hersteller: LE 'DOP-No. 0432-CPR-00092-01/-02' (07.11.2014)

Prüfbestimmungen

EN 1443; EN 1856-1

Beurteilung

Klassifizierung nach EN-1443 T600;N1;D;1/2;G-xxx;R50;EI 00;

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

13.12.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher